



S010000001452642505 IDZ7

**DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUČÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ  
ČÍSLO: 22\_SOBS01\_4121897337****PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS“)**

**ČEZ Distribuce, a. s.** Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | distribuční portál pro elektronickou komunikaci: <https://dip.cezdistribuce.cz> | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 3. 8. 2022 zastupuje Ing. Vít Grabec, pozice: Vedoucí oddělení Regionální péče

**ŽADATEL (dále jen Žadatel“)**

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0011969215  
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Obec Líšnice  
DATUM NAROZENÍ / IČO 00636002 DIČ CZ00636002

**ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI**

ULICE Líšnice Č. P. / Č. O. 42 PSČ 789 85  
OBEC Líšnice MÍSTNÍ ČÁST Líšnice  
ZAPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.  
ZASTOUPENÁ vz. Jiří Kvičala, DiS., starosta

TELEFON 737254799

E-MAIL oulisnice@email.cz

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

PDS a Žadatel uzavírají tento Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 22\_SOBS01\_4121897337, uzavřené dne 8.2.2022 (dále jen Smlouva“).

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1) V příloze č. 1 Technické podmínky připojení se mění počet jističů na 32ks 3x25A
- 2) V článku III, odstavec 1 Smlouvy se podíl na nákladech 325 000 Kč nahrazuje podílem 440 500 Kč.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3) Dodatek č. 001 je uzavřen a nabývá platnosti dnem kdy Žadatel (příjemce návrhu Dodatku 001) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu Dodatku 001 vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh Dodatku 001 svůj podpis. Žadatel přijme návrh Dodatku 001 včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů v případě připojení z napěťové hladiny nízkého napětí nebo 60 dnů v případě připojení z napěťové hladiny vysokého napětí a velmi vysokého napětí ode dne, kdy mu byl návrh Dodatku 001 doručen, jinak návrh Dodatku 001 zaniká.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**ZA ŽADATELE**

Obec Líšnice

vz. Jiří Kvičala, DiS.  
starostaokr. Šumperk  
OBEC LIŠNICE**ZA PDS**

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Vít Grabec  
Vedoucí oddělení Regionální péče

DATUM A MÍSTO

PODPIS

19. 12. 2024 V Plzni

DATUM A MÍSTO

PODPIS



## PŘÍLOHA č. 1 DODATKU KE SMLouvĚ O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) č. 22\_SOBS01\_4121897337

### Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122432843

1. Specifikace zařízení: lokalita odběrných míst  
- umístění zařízení: Líšnice, kat.území: Líšnice u Mohelnice, parc.č.420/1, 789 85 Líšnice
2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa  
Povolený rezervovaný příkon (hodnota součtu jističů před elektroměry pro celou lokalitu) činí:  
- pro 1 fázové jističe: 0.0 A  
- pro 3 fázové jističe: 800.0 A

Výčet:

Hodnota jističe [A]	Počet fází	Počet stejných typů
25,0	3	32

3. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

Pro připojení lokality 26 rodinných domů bude vybudována kabelová smyčka vysokého napětí, kiosková trafostanice a podzemní vedení nízkého napětí. Hlavní domovní skříňové kabelového vedení budou osazeny v pilířích vždy na společné hranici dvou sousedících stavebních parcel.

Pro splnění čl.III odst. 3) písm. a), b) smlouvy, postačuje doložit a splnit:

- a) Koordinační situaci řešící napojení novostaveb na inženýrské sítě a komunikaci.
- b) Náhradou za územní řízení je předání informace o provedeném zákresu (rozparcelování) všech žádosti dotčených parcel v katastru nemovitostí.

Elektroměrové rozvaděče budou umístěny na trvale přístupném místě v pilířích na hranici jednotlivých stavebních parcel a budou splňovat Připojovací podmínky pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítě nízkého napětí (dostupné také na internetových stránkách [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)).

4. Další podmínky připojení

Hranice vlastnictví, umístění a typ měření a předpokládaný termín připojení bude upřesněn po podání žádostí na připojení pro jednotlivá odběrná místa.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

